

Or – V.271.40.2016

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
dotyczące postępowania „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego  
w mieście Choroszcz”**

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Zapytanie brzmiało:

1. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości warstwy ulepszonego podłoża. Wg. przedmiarów i przekrojów normalnych należy wykonać warstwę gr. 40 cm, natomiast wg. SST 30 cm.

Odp. Zamawiający informuje, że prawidłowa grubości warstwy ulepszonego podłoża wynosi 40 cm zgodnie z przedmiarem robót i przekrojami normalnymi.

2. Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Odp. Zamawiający informuje, że okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesięcy.

3. Prosimy o podanie okresu pielęgnacji zieleni.

Odp. Zamawiający informuje, że okres pielęgnacji zieleni wynosi 12 miesięcy.

4. Prosimy o rozdzielenie pozycji dotyczącej ustawienia krawężników betonowych oraz podanie dokładnych ilości krawężników o wymiarach : 20x30 cm, 20x22 cm, 15x30 cm oraz 15x22 cm.


Odp. Zamawiający informuje, że ilości poszczególnych asortymentów krawężników należy przyjąć na podstawie Dokumentacji Projektowej (stanowiących Załączniki Nr 2) gdyż cena oferty jest ceną ryczałtową. Zamawiający przypomina, że przedmiary robót (stanowiące Załącznik Nr 9 do SIWZ) stanowią materiał informacyjny (pomocniczy) do sporządzenia przedmiarów przez Wykonawcę. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) informuje, iż zostaje zmieniony pkt. 3 formularza ofertowego (załącznik nr 6 do SIWZ) i otrzymuje brzmienie:

3. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową ..... wraz z podatkiem VAT (brutto) złotych obliczoną w następujący sposób: [tabelka]

Lp.	Opis robót	Cena netto (zł)	VAT (%)	Wartość brutto (zł)
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Sienkiewicza w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		23	
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Branickiego w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		23	
3.	Rozbiórka i budowa sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ulicach: Sienkiewicza i Branickiego w Choroszczy		23	
<b>Cena łączna oferty brutto wynosi:</b>				zł

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
  
 mgr inż. Grzegorz Gabriel