

Zakres obowiązków Wykonawcy:

- a) Prowadzenie oględzin, przeglądów oraz doraźnych remontów oświetlenia.
- b) Wymiana eksploatacyjna źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu.
- c) Doraźne naprawy innych elementów obwodów oświetleniowych po przyjęciu reklamacji o zakłóceniu.
- d) Zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji wraz z urządzeniami sterowniczo-zasilającymi.
- e) Utrzymanie obiektów konserwowanych urządzeń w należyтым stanie technicznym.
- f) Sprawne usuwanie stanów awaryjnych powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu zleconego zakresu prac.
- g) Protokolarne przekazanie uprawnionym pracownikom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok dokumentów potwierdzających wykonanie zabiegów eksploatacyjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego będących na majątku Zakładu, niezwłocznie po wykonaniu tych zabiegów.
- h) Uzgadnianie form łączności: Konserwujący – Centrum Dyspozytorskie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
- i) Każdorazowe uzgadnianie przez Konserwującego z dyżurnym Centrum Dyspozytorskiego możliwości załączenia oświetlenia poza normalnymi porami świecenia.
- j) Pisanie poleceń na prace wykonywane przez podległych pracowników (PPN). – dotyczy urządzeń nie będących własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

Zestawienie czynności wchodzących w zakres konserwacji oświetlenia drogowego

- 1. Wymiana źródeł światła.
- 2. Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy
- 3. Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych.
- 4. Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do pozycji prawidłowej.
- 5. Wymiana przewodów w latarniach
- 6. Wymiana tabliczek słupowych
- 7. Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych
- 8. Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych
- 9. Wymiana podstaw bezpiecznikowych
- 10. Wymiana i dokręcanie zacisków prądowych
- 11. Lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej
- 12. Naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej
- 13. Wymiana odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej
- 14. Czyszczenie wnętrza słupów oświetleniowych
- 15. Wymiana zamknięć (drzwiczek) słupowych
- 16. Wymiana opasek zabezpieczających
- 17. Poprawianie opasek słupowych
- 18. Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w stacjach w obwodach oświetlenia drogowego
- 19. Wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych

20. Wymiana listew zaciskowych
21. Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych
22. Wymiana zegarów sterujących oświetleniem
23. Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych
24. Prowadzenie oględzin oświetlenia drogowego
25. Przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych: skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji uziemień oraz innych wymaganych pomiarów i przeglądów w sposób i z częstotliwością określoną w szczegółowych przepisach oraz na wniosek Zamawiającego
26. Wycinka gałęzi dotykających przewodów lub przysłaniających lampy oświetleniowe