

Or – V.271.03.2018 Wyjaśnienie treści SIWZ

Choroszcz 05.03.2018 r

Or – V.271.03.2018

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106271B w Gminie Choroszcz”

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp” w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

Zapytanie brzmiało:

1. Zwracamy się o podanie parametrów technicznych (przepływ, pojemność itp.) osadników na kanalizacji deszczowej: os.dop, os.odp., 14.2, 14.3, 18.2, 18.1.

Odp. Zamawiający przedstawia parametry:

- osadnika 2-komorowego przy wylocie „Wylot.1” KD do rowu, oznaczonego na rysunkach: os.odp. – os.dop.

Na etapie projektowania posłużono się katalogiem ogólnodostępnego producenta. Zaprojektowano osadnik 2-komorowy o parametrach $Q_{om[80\%]} = 34 \text{ l/s}$ i $Q_{max} = 340 \text{ l/s}$.

Jest to zwykły osadnik 2-komorowy z kręgów betonowych o parametrach betonu jak dla studni rewizyjnych, zwieńczenia klasy D400 z włazami żeliwnymi Ø600, bez pierścieni odciążających, zagłębienie dna w obu komorach 1,0 m poniżej dopływu. Rzędne pokryw włazów ok. 5 cm powyżej nawierzchni nieutwardzonego terenu. Rygory w zakresie szczelności i hydroizolacji jak dla studni rewizyjnych. Rys. poglądowy w załączeniu.

- osadników o numerach 14.2; 14.3; 18.2 i 18.1

Dane techniczne w zakresie materiału, wymiarów i wyposażenia podane są na rysunku pn. „Profile szczegółowe kanalizacji deszczowej na odcinkach retencjonowania i dopływów do zbiornika retencyjno-wsiąklwego”. Parametry kręgów w zakresie marki betonu, wilgotności, itd. jak dla studni rewizyjnych.

2. Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN300-DN400 rur PP SN8 o ścianie zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej?

Odp. Zamawiający informuje, że wymaga aby pod jezdniami były zastosowane rury wskazane w dokumentacji projektowej. Natomiast poza jezdniami Zamawiający dopuszcza na kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN300-DN400 rury PP SN8 o ścianie zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej.

3. Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN300-DN500 rur PP SN8 o ścianie zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej?

Odp. Zamawiający informuje, że wymaga aby pod jezdniami były zastosowane rury wskazane w dokumentacji projektowej. Natomiast poza jezdniami Zamawiający dopuszcza na kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN300-DN500 rury PP SN8 o ścianie zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej.

4. Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN600-DN800 rur PP SN8 o ścianie zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej?

Odp. Zamawiający informuje, że wymaga aby pod jezdniami były zastosowane rury wskazane w dokumentacji projektowej. Natomiast poza jezdniami Zamawiający dopuszcza na kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN600-DN800 rury PP SN8 o ścianie zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej.

1. Czy Zamawiający potwierdza, że studzienki rewizyjno-odpowietrzające (SIO) należy wbudować tylko w zbiorniku B?

Odp. Zamawiający potwierdza, że studzienki rewizyjno-odpowietrzające (SIO) należy wbudować w zbiorniku B oraz również na komorach zbiornika A, na zachodnim końcu zbiornika (od str. studz. 13.1; 13.2).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian

w ofertach i przedłużyć termin składania ofert z dnia 22.03.2018 r godz. 09.45 na dzień 26.03.2018 r godz. 09.45. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018 r godz. 10.00.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust.1 Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Załącznik:

Załącznik nr 1 - Rysunek poglądowy osadnika

Wyjaśnienia SIWZ.pdf (944.92 KB)

załącznik nr 1 - osadnik_rys.poglądowy.pdf (134.41 KB)

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Choroszczy**

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza - Grzegorz Gabrian

Data wytworzenia: **2018-03-05**

Wprowadzający: **Andrzej Solowianiuk**

Data modyfikacji: **2018-03-05**

Opublikował: **Andrzej Solowianiuk**

Data publikacji: **2018-03-05**