



Or – V.271.10.2018 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Or – V.271.10.2018

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania Budowa budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr geod. 97/11 w Zaczerlanach, Gmina Choroszcz

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp” w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

Zapytanie brzmiało:

1. Proszę o wyjaśnienie zapisu z umowy § 2 pkt 12: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, uzupełnionej zgodnie z wykonanym zakresem robót i podpisanej karty gwarancyjnej”. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie Karta Gwarancyjna ? Jednocześnie Zamawiający w § 7 pkt 5 podkreśla, że umowa stanowi dokument gwarancyjny. Co dokładnie Wykonawca będzie musiał dostarczyć Zamawiającemu przed odbiorem końcowym by spełnić w/w punkt?

Odp. Zamawiający informuje, że usuwa zapis § 7 pkt. 5 z załącznika nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) i jednocześnie zostaje zmieniony § 2 pkt 12 załącznika nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, uzupełnionej zgodnie z wykonanym zakresem robót i podpisanej karty gwarancyjnej zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy.”.

Zamawiający załącza załącznik do pisma - załącznik nr 1 do umowy (wzór karty gwarancyjnej).

2. W opisie są wymienione zadaszania z poliwęglanu na profilach aluminiowych. W przedmiarach oraz na rysunku nie ma przedmiotowych zadasznień. Proszę o informację czy należy ująć je w ofercie. Prosimy o przesłanie szczegółów (rysunki) i wymiarów zadasznienia.

Odp. Zamawiający informuje, że należy ująć je w ofercie zadasznienie systemowe z poliwęglanu litego przezroczystego na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze okien RAL 7040 o wymiarach 150 szer. x 125 gł. ze spadkiem od ściany budynku.

3. Proszę o informację czy w zakres prac wchodzi dostarczenie i montaż urządzeń/wyposażenia wg projektu technologicznego. Jeżeli tak proszę o przesłanie zestawienia wyposażenia do wmontowania.

Odp. Zamawiający informuje, że w zakres prac wchodzi dostarczenie i montaż urządzeń/wyposażenia wymienionych w przedmiarach robót.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 21.06.2018 r godz. 09.45 na dzień 22.06.2018 r godz. 09.45. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2018 r godz. 10.00.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Załącznik: załącznik nr 1 do umowy – wzór karty gwarancyjnej

wyjaśnienie treści SIWZ.pdf (1.58 MB)

załącznik - załącznik nr 1 do umowy - wzór karty gwarancyjnej.doc (52 KB)

Udostępniający: **Urząd Miejski w Choroszczy**

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza - Grzegorz Gabrian

Data wytworzenia: **2018-06-19**

Wprowadzający: **Andrzej Solowianiuk**

Data modyfikacji: **2018-06-19**

Opublikował: **Andrzej Solowianiuk**

Data publikacji: **2018-06-19**