

Or – V.271.16.2018 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Choroszcz, 26.07.2018r.

Or – V.271.16.2018

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczy

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp” w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

Zapytanie brzmiało:

1. Dokumentacja przetargowa przewiduje wykonanie 1 dyszy fontanny posadzkowej. Jest to rozwiązanie mało atrakcyjne, czy Zamawiający przewiduje wykonanie większej ilości dysz fontannowych ?

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie ilości dysz fontannowych. W ramach zamówienia publicznego Wykonawca wykona 5 dysz fontannowych wraz z niezbędnym doбором układu pomp i układem sterowania ich pracą. Dobór układu pomp i układu sterowania pompami Zamawiający pozostawia Wykonawcy, przy czym minimalne parametry pomp i starowania pompą analogicznie jak dla pompy zwartej w dokumentacji projektowej.

2. Nawierzchnia fontanny jest przewidziana z płyt granitowych gr. 5 cm wspartych na plastikowych buzonach. Takie rozwiązanie może grozić załamaniem nawierzchni w momencie najechania na nią np. ciężkim pojazdem (w przypadku wyłączonej fontanny).

3. Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie niecki fontanny i naczynia przelewowego.

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania niecki fontanny i posadowienia płyt nawierzchniowych na buzonach na rzecz większej pojemności naczynia przelewowego i ułożenia płyt na podbudowie ?

Odp. Z uwagi na brak możliwości trwałego zabezpieczenia nawierzchni fontanny przed przypadkowym najazdem przez pojazdy (np. zmiatarka), Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania niecki fontanny i posadowienia płyt nawierzchniowych na plastikowych buzonach na rzecz większej pojemności naczynia przelewowego i ułożenia płyt na podbudowie.

4. Pomieszczenie techniczne fontanny zostało zaprojektowane jako studnia fi 4000. Takie elementy nie są dostępne na rynku podlaskim i musi być dostarczony z południa Polski jako transport wielkogabarytowy. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego w postaci komory prostokątnej ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego w postaci komory prostokątnej.

5. Producenci ogrodzeń nie posiadają w ofercie słupków ogrodzeniowych 60x60 mm.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków 60x40 mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków ogrodzeniowych 60 x 40 mm.

Ponadto Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż zostaje zmieniony:

1. **Rozdział XIV SIWZ pkt 15 ust. 3 jest:**

3) Nie otwierać przed dniem **27.07.2018 r.** do godz.**10:00**

Rozdział XIV SIWZ pkt 15 ust. 3 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

- 3) Nie otwierać przed dniem **31.07.2018 r.** do godz.**10:00**

2. **Rozdział XV SIWZ pkt 1 i 3 jest:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć **w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz** w terminie do dnia **27.07.2018 r.**, do godz.**09:45**.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.07.2018 r.**, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy pokój nr 15, o godzinie **10:00**.

Rozdział XV SIWZ pkt 1 i 3 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć **wsekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz** w terminie do dnia **31.07.2018 r.**, do godz. **09:45**.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.07.2018 r.**, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy pokój nr 15, o godzinie **10:00**.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 .pdf (720.77 KB)

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Choroszczy**

Wytwarzający/odpowiadający: Zastępca Burmistrza - Grzegorz Gabrian

Data wytworzenia: **2018-07-26**

Wprowadzający: **Andrzej Sołowianiuk**

Data modyfikacji: **2018-07-26**

Opublikował: **Andrzej Sołowianiuk**

Data publikacji: **2018-07-26**