

Wyjaśnienia treści SIWZ-Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Choroszcz – etap 1

Termin ważności strony	2016-07-18
------------------------	------------

Choroszcz 06.07.2016 r

Or - V. 271.29.2016

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczące postępowania „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Choroszcz - etap 1”**

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Zapytanie brzmiało:

1. Nowa dokumentacja jeżeli zostanie dopracowana proszę podać jaką przyjęliście założenia świetlne, to znaczy ile lumenów na 1wat ponieważ posiadamy w ofercie 100 lumenów na 1W jak również 125 lumenów 1W i jaki obszar ma oświetlać. Oraz oprawa stylowa czy nowoczesna.

W myśl wprowadzonej ustawy o efektywności energetycznej.

Odpowiedź:

Źródła światła powinny posiadać skuteczność świetlną minimum 90 lm/W. Montowane oświetlenie uliczne ma uzupełniać istniejące oświetlenie i obejmować pas drogowy,

w szczególności jezdnię i chodniki. Wzornictwo opraw - uliczne, zbliżone do istniejących opraw.

Na mocy art. 27 ust. 2 w/w ustawy prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymanie niniejszego pisma na nr faksu 85 719 18 39 lub urząd@choroszcz.pl.

zapytanie 1-odpowiedź.pdf (202.03 KB)

[zapytanie 1-odpowiedź.pdf](#)

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Choroszczy**
Wytwarzający/odpowiadający: **Marzena Jacejko**
Wprowadzający: **Marzena Jacejko**
Data modyfikacji: **2016-07-06**
Opublikował: **Ewa Łukaszewicz**
Data publikacji: **2016-07-06**