

Wyjaśnienie treści SIWZ - „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych ...

Termin ważności strony	2014-01-09
------------------------	------------

Choroszcz 08.01.2014r

Or — V. 271.23.2013

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ramach realizacji zadania dostawy i montażu zestawów płaskich kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych indywidualnych użytkowników i obiektach użyteczności publicznej Gminy Choroszcz w projekcie pn.: „Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz”

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Zapytanie brzmiało:

1. „W związku ze złożoną przez nad dn. 09.12.2013 r. prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczącą m.in. uznania układu harfowego, jako równoważnego wobec układu meandrycznego konstrukcji rur absorbera....”

Odp. W opinii Zamawiającego, układ harfowy konstrukcji rur absorbera nie jest układem równoważnym wobec układu meandrycznego.

Z poważaniem
Zastępca Burmistrza
mgr inż. Mirosław Zalewski

WYJAŚNIENIE SIWZ nr 4...doc (38 KB)
WYJAŚNIENIE SIWZ nr 4...doc

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Choroszczy**
Wytwarzający/odpowiadający: **Dorota Tomicka**
Wprowadzający: **Dorota Tomicka**
Data modyfikacji: **2014-01-08**
Opublikował: **Ewa Łukaszewicz**
Data publikacji: **2014-01-08**