

Choroszcz 22.07.2016 r

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Choroszcz - etap nr 1”

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Zapytanie brzmiało:

1. Dzięki standaryzacji rozłożenia światła w zależności od wysokości lamp i rozstawu między ramionami słupa. Czy przewidujecie zmianę mocy elektrycznej poprzez falownik regulacji natężenia świetlnego.

Odpowiedź: Nie przewiduje się regulacji natężenia świetlnego lamp.

2. Proszę dodać jaką przyjęliście założenia świetlne, to znaczy ile lumenów na 1 wat ponieważ różne moce posiadamy w ofercie 100 lumenów na 1 W jak również 125 lumenów 1 W na rok 2017 wprowadzamy 140 lumenów 1 W

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia źródła światła powinny mieć skuteczność świetlną min. 90 lm/W

3. Jaki obszar ma oświetlać i na jakiej wysokości będzie montowana lampa LED

Odpowiedź: Nie przewiduje się montażu lamp LED - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia montujemy wysokoprężne lampy sodowe.

4. Oraz oprawa stylowa na ulice pod konserwatorem czy normalna nowoczesna.

Odpowiedź: Wzornictwo opraw – uliczne, zbliżone do istniejących opraw.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Gabrian