

Choroszcz 02.02.2017 r

Or – V.271.04.2017

**Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Choroszcz**

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż zostaje zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ”.

Załącznik nr 4 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia – plik Word) tiret nr 17 pkt. 2 jest:

„2. Wymagania dotyczące opraw:

- klosz zamykany bez użycia narzędzi za pomocą klipsa lub klamry wykonanych ze stali nierdzewnej lub aluminium
- stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 66 dla komory optycznej i min. IP 66 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 66 dla całej oprawy
- oprawy wykonane w II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej”

Załącznik nr 4 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia – plik Word) tiret nr 17 pkt. 2 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„2. Wymagania dotyczące opraw:

- klosz zamykany bez użycia narzędzi za pomocą klipsa lub klamry
- stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 65 dla komory optycznej i min. IP 65 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 65 dla całej oprawy
- oprawy wykonane w II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej”

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Gabrian