

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę kładki dla pieszych na dz. nr ew. 291/8 i 659/13 przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy obręb 31 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia informujemy:

Zapytanie brzmiało:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pokładu kładki z desek kompozytowych? Jest to materiał o wiele bardziej trwały i odporny na warunki atmosferyczne. Nie wymaga przeprowadzania częstych konserwacji i wymiany jak elementy drewniane, jego zastosowanie zmniejszy więc koszty utrzymania obiektu w przyszłości.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie pokładu kładki z desek kompozytowych, przy czym przy zastosowaniu kompozytu należy zastosować legary w rozstawie nie rzadszym niż co 40 cm.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pochwytyłów na kładce z elementów kompozytowych? Jest to materiał o wiele bardziej trwały i odporny na warunki atmosferyczne.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie pochwytyłów na kładce z elementów kompozytowych, przy czym do wykonania pochwytyłów z tego materiału należy użyć kompozyt pełny (nie komorowy).

3. W której pozycji uwzględnić należy koszt wykonania chodnika z kostki betonowej?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że koszt wykonania chodnika z kostki betonowej należy uwzględnić dodatkowo w odrębnej pozycji, zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wprowadza niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 28.07.2021 r. (środa) do godz. 15.00 na dzień 30.07.2021 r. (piątek) do godz. 15.00.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymanie niniejszego pisma na nr faksu 85 719 18 39 lub zpolak@choroszcz.pl.